

TESTRAPPORT

Nr. T-005

Toestel: tagnummer: " BT-3270 "
omschrijving: Opslag "Zwavelzuur" (Dubbelwandig)

Leverancier: SE-INDUSTRIES

Bouwjaar: 2000

Referentietekenig:

Afmetingen:		Opslagtank	Retentietank
	Dia	2.15 m	2.25 m
	Hoogte	2.0 m	1.70 m
Volume:		7.2 m ³	7.2 m ³
Berekeningsdruk:		Atm. Bar	Atm. Bar
Werkdruk:		Atm. Bar	Atm. Bar
Testdatum:			
	start:	9 februari 2000'	9 februari 2000'
	einde:	9 februari 2000'	9 februari 2000'
Testdruk:		3.6 mWK	1.8 mWK
Testmedium:		Water	Water
Testduur:		2 Uur	2 Uur

Referentie documents:

Proefrapport SE-Industries van 9/02/00:

- Retentiekuip BT3270
- Opslagtank BT 3270

Opgemaakt: BIOTIM

Datum:

Naam: J. de Witte

Akkoord: I.G.E.A.N.

Datum:

Naam: P. Magielse